



Høgskolen i Tromsø, avd. for ingeniørfag  
v/Klaus Albrigtsen  
Drift eiendom  
9007 TROMSØ

*Kapri*

Deres ref.:

Vår ref.:  
240/22025/11-G/BNR

Saksbehandler:  
Jan Kåre Lambela  
Telefon:  
77 79 07 27

Dato:  
09.05.2011

### UMIDDELBAR BRUKSNEKT AV LOKALENE TIL TROMSØ BORDTENNISKLUBB

#### HØGSKOLEN I TROMSØ, AVD. FOR INGENIØRFAG - Strandvegen 8

Det vises til brannteknisk befaring mandag 9.5.2011 i ovennevnte objekt.

Ved befaringen ble det avdekket at:

- Rømningsveg dekker ikke behovet for rask og sikker rømning. Spesielt nevnes antall rømningsveger, slagretning på dør i rømningsveg samt lagring i rømningsveg.
- Manglende merking av rømningsveg
- Manglende organisatoriske tiltak


I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsloven) § 37 fatter brannsjefen følgende vedtak:

**Lokalene som leies ut til Tromsø bordtennisklubb nektes bruk inntil det kan dokumenteres at personsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt.**

Dette vedtaket kan påklages etter brann og eksplosjonsvernlovens § 41. Klagefrist er 3 uker fra mottagelsen av dette brev. Eventuell klage rettes til kommunestyret og sendes brannsjefen.

For øvrig vises til forvaltningsloven §§ 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av saksomkostninger.

Med hilsen

  
Nils Ove Sollid  
Brann- og redningssjef

  
Jan Kåre Lambela  
branninspektør

Kopi til: Frank Abrahamsen, Eiendom